



| | | | |
|------------|------------|----------------|------------|
| nummer | 99461/02 | Vervangt | 99461/01 |
| Uitgegeven | 23-03-2021 | Eerste uitgave | 14-08-2018 |
| Geldig tot | 01-01-2023 | Rapportnummer | 180400034 |

Kwaliteitsverklaring

Opwekkingsrendement verwarming, hulpenergie en warm tapwater onder praktijkomstandigheden (Overgangsregeling NTA 8800)

VERKLARING VAN KIWA

Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van een product, zoals op deze verklaring vermeld, van

Remeha B.V.

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten.

Het product is beoordeeld conform NEN 7120+C2:2012/A1:2017.

De gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van het opwekkingsrendement voor verwarming, hulpenergie en warm tapwater onder praktijkomstandigheden in het kader van de NTA 8800.

PRODUCTNAAM

Remeha Eria Tower E 16 kW-TR

(monovalent bedrijf)

Ron Scheepers
Kiwa Nederland B.V.

Kiwa Nederland B.V.
Wilmersdorf 50
Postbus 137
7300 AC APELDOORN
Tel. +31 88 99 83 393
E-mail info@kiwa.com
www.kiwa.com

Remeha B.V.
Marchantstraat 55
7332 AZ Apeldoorn
Tel. +31 (0)55 5496900
E-mail customercare@remeha.nl
www.remeha.nl



Remeha Eria Tower E 16 kW-TR:

OPWEKKINGSRENDEMENT $\eta_{H;gen;si;hp}$, ENERGIEFRACTIE $F_{H;gen;si,gpref}$ EN HULPENERGIE $W_{H;aux}$ RUIMTEVERWARMING

In de tabellen op de volgende pagina's staat voor de lucht/water-warmtepomp Eria Tower E 16 kW-TR, bestaande uit de AWHP 16 TR-2 buitenunit i.c.m. de Eria Tower WPR-2/E V200 11-16 binnenunit, het opwekkingsrendement $\eta_{H;gen;si;hp}$, uitgedrukt als COP-waarde, de energiefractie $F_{H;gen;si,gpref}$ en de hulpenergie $W_{H;aux}$ voor de functie ruimteverwarming van het warmtepompsysteem, afhankelijk van:

- Woning met een laag energiegebruik ($Q_{H;nd} / A_{g;tot} \leq 41,67 \text{ kWh/m}^2$) of met een hoog energiegebruik ($Q_{H;nd} / A_{g;tot} > 41,67 \text{ kWh/m}^2$);
- De warmtebehoefte $Q_{H;dis;nren}$ van de woning;
- De ontwerp aanvoertemperatuur η_{sup} van het verwarmingssysteem.

De hier vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven.

Opwekkingsrendement en energiefractie:

De in de volgende tabellen van de hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor het opwekkingsrendement en de energiefractie voor de functie ruimteverwarming van de warmtepomp mogen worden gebruikt in NEN 7120:2012. De tabelwaarden mogen voor tussenliggende waarden voor de warmtebehoefte $Q_{H;dis;nren}$ lineair worden geïnterpoleerd. De berekeningen zijn uitgevoerd met de rekentool versie 3.5, conform bijlage E van de NEN 7120+C2:2012/A1:2017, door de DHPA geleverd 14 augustus 2018.

Uitgangspunten:

Lucht/water-warmtepomp, werkend uitsluitend met buitenlucht als bronmedium.

Als uitgangspunt bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat de warmtepomp bij alle buitentemperaturen en alle afgiftetemperaturen in bedrijf blijft en de bijverwarming alleen in bedrijf komt wanneer de warmtepomp de warmtebehoefte niet kan dekken.

Hulpenergie:

De in de volgende tabellen van hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor hulpenergie $W_{H;aux}$ mogen worden gebruikt in NEN 7120. De hier vermelde waarden voor hulpenergie mogen worden gebruikt in plaats van de waarden welke kunnen worden berekend volgens 14.7 van de NEN7120.

Het hulpenergiegebruik is opgebouwd uit:

- Het stand-by verbruik van de warmtepomp gedurende de tijd dat de compressor niet draait voor de functie ruimteverwarming;
- Het totale verbruik van de cv-pomp, inclusief voor-en nadraaitijd.

Het hulpenergiegebruik genoemd in deze verklaring betreft alleen het verbruik van de warmtepomp voor het gedeelte van de warmtevraag wat door de warmtepomp wordt gedekt. Het hulpenergiegebruik van een eventuele bijstook dient apart te worden bepaald en valt buiten deze verklaring.



In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt:

| | |
|----------------------|--|
| $\eta_{H;gen;si;hp}$ | is het dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de elektrische warmtepomp in systeem si; |
| $F_{H;gen;si,gpref}$ | is de dimensieloze energiefraction voor ruimteverwarming, die de warmtepomp levert aan het systeem si; |
| $Q_{H;nd}$ | is de warmtebehoefte waarin systeem si moet voorzien, in kWh per jaar; |
| $A_{g;tot}$ | is het gebruiksoppervlak van de woning, in m ² ; |
| θ_{sup} | is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsysteem ten behoeve van ruimteverwarming, in °C; |
| $Q_{H;dis;nren}$ | is de hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in kWh per jaar; |
| $W_{H;aux}$ | is de hoeveelheid hulpenergie (stand-by verbruik elektronica en verbruik cv-pomp) ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in kWh per jaar. |

Het nominale verwarmingsvermogen van de warmtepomp Eria Tower E 16 kW-TR bedraagt 14,42 kW (bij EN 14511-conditie L7/W35).

Deze verklaring is betreffende de functie ruimteverwarming tevens geldig voor de **Mercuria E 16 kW-TR**, bestaande uit de AWHP 16 TR-2 i.c.m. de Mercuria WPR-2/E 11-16 binnenunit.



Remeha Eria Tower E 16 kW-TR: OPWEKKINGSRENDEMENT WARM TAPWATER ONDER PRAKTIJKOMSTANDIGHEDEN

Dit opwekkingsrendement voor de lucht/water-warmtepomp Eria Tower E 16 kW-TR, bestaande uit de AWHP 16 TR-2 buitenunit i.c.m. de Eria Tower WPR-2/E V200 11-16 binnenunit, is bepaald volgens de in de NEN 7120 gegeven normatieve methode.

De testen zijn uitgevoerd met de NEN 7120 tapprofielen 2 en 4 met buitenlucht van 7°C als warmtebron. Het opwekkingsrendement is bepaald zonder het stand-by verbruik van de elektronica. Dit stand-by verbruik is voor dit toestel reeds verdisconteerd in het opwekkingsrendement en de hulpenergie voor ruimteverwarming.

De hieronder gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van het opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater in het kader van de NTA 8800.

| Tappatroon | i1=2 | i2=4 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800 | | |
| $Q_{W;test,i(x)}$ | 6,836 | 10,500 |
| $E_{W;gen;in;test,i(x)}$ | 4,545 | 5,737 |
| $P_{nom,gi}$ | 14,42 | 14,42 |
| $f_{prac,gi}$ | 0,95 | 0,95 |
| Waarden gebruikt voor bepalen correcties voor temperatuur instelling en gebruik slimme regeling | | |
| SCF_{gi} | n.v.t. | n.v.t. |
| Smart | n.v.t. | n.v.t. |
| $T_{set;test,i}$ | $\geq 55^{\circ}\text{C}$ | $\geq 55^{\circ}\text{C}$ |
| $T_{set;design}$ | 55°C | 55°C |
| Informatieve waarden | | |
| P_{rated} | 14,42 | 14,42 |
| Thermostaat instelling | $\geq 55^{\circ}\text{C}$ | $\geq 55^{\circ}\text{C}$ |
| $\eta_{W;gen;prac;si;gi;mi}$ | 1,50 | 1,83 |

| | |
|------------------------------|--|
| $Q_{W;test,i(x)}$ | is de dagelijkse hoeveelheid energie die door de opwekker gi geleverd wordt ten behoeve van warm tapwater voor tappatroon $i(x)$ in kWh/dag; |
| $E_{W;gen;in;test,i(x)}$ | is de dagelijkse energieverbruik voor tappatroon $i(x)$ voor de ingestelde temperatuur in kWh/dag; |
| $P_{nom,gi}$ | is het nominale vermogen van opwekker gi volgens opgave van de leverancier of zoals vermeld op het typeplaatje in kW; |
| $f_{prac,gi}$ | is de dimensieloze correctiefactor voor opwekker gi onder praktijkomstandigheden; |
| SCF_{gi} | is de dimensieloze Smart Control Factor voor opwekker gi volgens EN 16147; |
| Smart | smart=0 indien $SCF < 0.7$ of als smart control niet van toepassing is, anders geldt smart=1 |
| $T_{set;test,i}$ | is het gemiddelde van de gemeten maximale warm water temperaturen bij de 55°C tappingen in $^{\circ}\text{C}$; |
| $T_{set;design}$ | is de ontwerptemperatuurinstelling van het toestel en het ontwerp van de installatie in $^{\circ}\text{C}$; |
| P_{rated} | is het gemiddelde vermogen van de opwekker gi tijdens tappatroon $i(x)$ in kW volgens EN 16147; |
| $\eta_{W;gen;prac;si;gi;mi}$ | is het opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater voor tappatroon $i(x)$ inclusief correcties voor $T_{set;test,i}$, op basis van de temperatuurinstelling van de thermostaat, en legionellapreventie. |

1. Voor de bepaling van de gemiddelde dagelijkse hoeveelheid energie die door deze warmtepomp gebruikt wordt ten behoeve van warm tapwater moet tussen de twee genoemde tapklassen rechtlijnig worden geïnterpoleerd middels formule 13.154 van de NTA 8800.
2. Voor een tapbelasting lager dan klasse 2 moeten de correctiefactoren conform NTA8800 tabel 13.27 worden toegepast.
3. Bij gebruik van de testcombinatie tapklasse 2 en tapklasse 4 mag worden geëxtrapoleerd tot een warmtapwater warmtebehoefte van ten hoogste 5585 kWh/jaar.

Deze verklaring is betreffende de functie warmtapwaterbereiding tevens geldig voor de **Eria Tower E 16 kW-MR**, bestaande uit de (één-fase) AWHP 16 MR-2 buitenunit i.c.m. de Eria Tower WPR-2/E V200 11-16 binne

[illegible]

[illegible]