



Certificaatnummer	G61486/03	BRL's GASKEUR	CV	1 juli 2015
			HR	1 juli 2015
Uitgegeven	2015-09-25		CW	1 juli 2015
			SV	1 juli 2015
Vervangt	G61486/02		NZ	1 juli 2015

Certificaat

Productcertificaat  
**GASKEUR CV Toestellen**

**VERKLARING VAN KIWA**

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door

**Remeha B.V.,**

geleverde product, voorzien van de Gaskeur®-labeling zoals op dit certificaat vermeld, bij aflevering voldoet aan de, in de Kiwa BRL's GASKEUR CV Toestellen, gestelde eisen.


**PRODUCTNAAM**

**Avanta 35c Combi Comfort System**

**RENDEMENTSWAARDEN:**

Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater, bedraagt 82,6% (Hs). Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 7120 kunnen voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q W;dis;nren;an (MJ/jaar)		η W;gen;gi (Hs) Afgerond conform norm
Van:	Tot:	
0	6587	0.675
6587	7602	0.700
7602	8617	0.725
8617	9632	0.750
9632	10647	0.775
10647	13500	0.800
13500	∞	0.825



Bouke Meekma  
Kiwa

Kiwa Nederland B.V.  
Wilmersdorf 50  
Postbus 137  
7300 AC APELDOORN  
Tel. 055 539 33 55  
Fax 055 539 34 62  
E-mail info@kiwa.nl  
www.kiwa.nl

Remeha B.V.  
Kanaal Zuid 110  
7332 BD APELDOORN  
Tel. 055 549 69 69  
Fax 055 549 64 96  
E-mail remeha@remeha.com  
www.remeha.com

