

| | | | | |
|-------------------|------------|---------------|----|-------------|
| Certificaatnummer | G61499/03 | BRL's GASKEUR | CV | 1 juli 2015 |
| | | | HR | 1 juli 2015 |
| Uitgegeven | 2015-09-25 | | CW | 1 juli 2015 |
| | | | SV | 1 juli 2015 |
| Vervangt | G61499/02 | | NZ | 1 juli 2015 |

Productcertificaat GASKEUR CV Toestellen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door

Remeha B.V.,

geleverde product, voorzien van de Gaskeur®-labeling zoals op dit certificaat vermeld, bij aflevering voldoet aan de, in de Kiwa BRL's GASKEUR CV Toestellen, gestelde eisen.


PRODUCTNAAM

Avanta 35c HD CW4

RENDEMENTSWAARDEN:

Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater, bedraagt 81,6% (Hs). Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 7120 kunnen voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

| Q W;dis;nren;an (MJ/jaar) | | η W;gen;gi (Hs) Afgerond conform norm |
|------------------------------|-------|--|
| Van: | Tot: | |
| 0 | 6973 | 0.675 |
| 6973 | 8002 | 0.700 |
| 8002 | 9031 | 0.725 |
| 9031 | 10060 | 0.750 |
| 10060 | 11088 | 0.775 |
| 11088 | ∞ | 0.800 |



Bouke Meekma
Kiwa

Kiwa Nederland B.V.
Wilmersdorf 50
Postbus 137
7300 AC APELDOORN
Tel. 055 539 33 55
Fax 055 539 34 62
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Remeha B.V.
Kanaal Zuid 110
7332 BD APELDOORN
Tel. 055 549 69 69
Fax 055 549 64 96
E-mail remeha@remeha.com
www.remeha.com

| GASKEUR | |
|-----------|-----------------------------|
| HR | HR Verwarming |
| CW | Comfort Warm Water 4 |
| SV | Schonere Verbranding |
| NZ | Naverwarming Zonn boiler |